



Предписание № 137/1/1

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла»

(подпись) _____ (полное наименование лица, от имени которого действует представитель индивидуального предпринимателя)

(подпись) _____ (владелец собственности, имущества и т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)	п. 54 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) (далее -ПНП в РФ)	15.08.2022г.	
2.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем учреждения	п. 54 ПНП в РФ	15.08.2022г.	
3.	Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 37 ПНП в РФ	15.08.2022г.	
4.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п. 37 ПНП в РФ	15.08.2022г.	

5.	Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре	п. 17 (б) ППР в РФ	15.08.2022г.	
6.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-2, ОУ-3, ОП-3. При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	п. 60, п.395, п.397, прил.1 ППР в РФ	15.08.2022г.	
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений: - склад столовой (помещение № 95 по техническому паспорту инв. № 25300) - подсобное помещение (используется как складские) (помещение № 15 по техническому паспорту инв. № 25300) - подсобное помещения (используется как мастерская) (помещения № 12 по техническому паспорту инв. № 25300) с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	п. 12 ППР в РФ	15.08.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

